

Łódź, dn.09.08.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych,

Dotyczy przetargu na: **Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną. Nr ref. postępowania: MOZ.DI.251.4.2018**

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie

Jako przedstawiciel firmy składającej ofertę w w/w postępowaniu przetargowym zwracam się z wnioskiem o udzielenie kilku wyjaśnień które pomogą nam rzetelnie wykonać ofertę

- Z uzyskanych przez nas informacji wynika że na terenie Łódzkiego Zoo występują złożone warunki gruntowo wodne. Istnieje ryzyko że wykonywanie robót ziemnych a zwłaszcza dotyczących uzbrojenia terenu wiązało się będzie z koniecznością ciągłego 24h/na dobę wypompowywania wody. Co wiąże się z ogromnymi kosztami które będzie musiał ponieść ewentualny Wykonawca. Czy zamawiający potwierdza takie informacje ?

Odpowiedź

W projekcie wykonawczym została przedstawiona opinia geotechniczna oraz zaleca się zastosowanie odwadniania wykopów z użyciem igłofiltrów. Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć wszystkie koszty niezbędne do realizacji prac w przedstawionych warunkach gruntowo – wodnych.

Zatwierdził:

