

PRZEKRÓJ D-D

LEGENDA:

- Ściany istniejące, z nowoprojektowaną warstwą izolacji termicznej 14cm wełny mineralnej Od zewnątrz tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce, malowany farbą elewacyjną na kolor jasno-szary, od wewnątrz tynk cementowo-wapienny,wykończony 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg, oznaczeń na rysunkach)
- Ściany wewnętrzne projektowane murowane z pustaków Porotherm 11,5cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, malowane 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg, oznaczeń na rysunkach)
- Nowoprojeotowane słupy żelbetowe, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, malowane 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg, oznaczeń na rysunkach)
- Ściany boksów na konstrukcji stalowej, z wypełnieniem z drewna (wg rysunków)
- Pas niepalny o parametrach REI120 i szerokości min.2m
- Wyburzenia

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych – systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, i należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmiane należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują
– warunki techniczne wykonania i odbioru rob ót budowlano–montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznan
ul. Szkolna 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SP. ZO.O.
UL. KONSTANTYNOWSKA 8/10
94-303 ŁÓDŹ

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU STAJNI WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM ORAZ WYGRODZENIEM NISZYM NIŻ 2,20m TERENU WOKÓŁ NIEGO, NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI PRZY UL. KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10, DZIAŁKA 42/2, OBR. P-16, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
STAJNIA W ZOO W ŁODZI

PROJEKTOWO	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	68/DSOKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Przekrój C-C

FAZA PROJEKTU	PB	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.06
DATA	2016-07-07		
NR PROJEKTU	027		